



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почт. адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016
Телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75
E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru
<http://szap.gosnadzor.ru>

ОКПО 33095180, ОГРН 5067847165018
ИНН/КПП 7841340833/784101001

19.06.2018 № 35-1/27842

На № 13 от 20.05.2018

Директору
ООО «ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ»
М.В. Бондаренко

ул. Ижорского батальона, д. 40А,
г. Псков, 182112

О продлении срока действия клейма

Рассмотрев представленные документы (вх. № П/45533 от 21.05.2018), учитывая положительные результаты проверки пункта освидетельствования баллонов Вашего предприятия и в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (далее – ФНП), Северо-Западное управление Ростехнадзора продлевает до июля 2021 года срок действия клейма, ранее присвоенного пункту освидетельствования баллонов, для проведения технического освидетельствования баллонов для кислорода, кислорода медицинского, двуокиси углерода, азота, аргона, гелия, сжатого воздуха, водорода, метана, этана, ксенона, криптона, пропилена и газовых смесей с рабочим давлением до 40,0 МПа и объемом до 60 л включительно по адресу: цех по производству технических газов, г. Псков, ул. Железнодорожная, д.52, с шифром «В46».

Технические освидетельствования баллонов проводить в строгом соответствии с требованиями ФНП.

Отчет о работе пункта освидетельствования баллонов представлять в Северо-Западное управление Ростехнадзора ежегодно.

Оттиски клейм и сведения об их количестве представить в отдел по надзору за оборудованием, работающим под давлением.



И.В. Куроплин